



令和8年9月8～9日 埼玉県からの要請による武蔵水路内水排除速報

令和8年9月8～9日
累計排水量(万m³)、鴻巣地点雨量(mm/h)



武蔵水路への出水取込状況(川面水門)



元荒川流域※1からの出水取込みによる元荒川(川面水門付近)の水位低減効果※4

- ・ 7箇所の水門・放流口により出水を武蔵水路に取り込み、累計約35.9万m³※4を荒川へ排水しました。これは、東京ドーム(124万m³※5)約0.2杯分の量に相当します。
- ・ 今回の要請操作による元荒川流域※2での出水取り込みにより、元荒川(川面水門付近)で約0.13mの水位低減効果※4があったものと推定されます。

※T.P.(東京湾平均海面)0.0m=A.P.(荒川工事基準面)1.13m

※1 川面水門+川面放流口+赤見台放流口からの取込み量 ※2 川面水門+川面放流口+赤見台放流口からの取込み量

※3 武蔵水路に内水を取り込まなかった場合の忍川ピーク水位 ※4 取込み量及び低減値は水資源機構試算

※5 東京ドームHP(<https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/about/>)

注) 値は速報値であり、後日見直されることがあります。