

参考見積募集要領

次のとおり参考見積を募集します。

令和8年9月9日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也

(公印省略)

1. 目的

この参考見積の募集は、吉野川下流総合管理所で予定している業務の積算の参考とするため見積を募集するものです。

2. 参考見積書提出の資格

- (1) 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。
- (2) 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととします。
- (3) 水資源機構における一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けている必要はありません。

3. 参考見積書の提出等

参考見積書は、次に従い提出してください。

- (1) 参考見積書の様式は問いませんが、別紙1を参考とした構成としてください。
また、件名は「冷暖房設備点検等業務（仮称）」としてください。
- (2) 提出期間
令和8年9月17日（木）午後5時までに提出して下さい。
- (3) 提出先
独立行政法人水資源機構 吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 宛
【担当】総務課 小林
〒771-1347 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本 250-22
TEL 088-624-7733 FAX 088-624-7743
MAIL nyukei_yoshikaryuu@water.go.jp
- (4) 提出方法
参考見積書は持参、郵送、メール又はFAX（社印があること）のいずれかで提出してください。（社印は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することで省略することができます）

4. 参考見積内容

- (1) 見積内容は別紙2「見積仕様書」のとおりとします。
- (2) 見積金額は消費税抜きの金額で記載してください。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してくだ

さい。書面の様式は問いませんが、別紙6を参考としてください。

- (1) 提出期間：令和8年9月14日(月)午後5時までに提出してください。
- (2) 提出場所：3. (3)に同じ。
- (3) 提出方法：3. (4)に同じ。

6. 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

- (1) 閲覧期間：提出期限の翌日から見積書提出期間終了まで
- (2) 閲覧方法：ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

恐れ入りますが、参考見積提出者のご負担とさせていただきます。

8. 見積有効期限

参考見積書の有効期限は令和9年3月31日までとします。

9. その他

提出していただいた参考見積書について、問い合わせさせていただく場合があります。

この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約束するものではありません。

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。

【別紙 1】 参考見積書様式（例）

※様式は自由となりますが、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 藪田 和也 殿

住 所

会 社 名

代表者氏名

印

見 積 書

（件 名） 冷暖房設備点検等業務（仮称）

見積有効期限：令和 9 年 3 月 31 日

記入に当たっては、下表の太枠内へお願いします。

名称	金額
点検清掃作業 吉野川下流総合管理所(1回目)	
点検清掃作業 旧吉野川河口堰管理所(1回目)	
点検清掃作業 旧吉野川河口堰操作所(1回目)	
点検清掃作業 吉野寮(1回目)	
点検清掃作業 吉野川下流総合管理所(2回目)	
点検清掃作業 旧吉野川河口堰管理所(2回目)	
点検清掃作業 旧吉野川河口堰操作所(2回目)	
点検清掃作業 吉野寮(2回目)	
計	

注) 消費税抜きで記入願います。

※以下は、押印を省略する場合のみ記載して下さい。

（連絡先は 2 以上記載して下さい。）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先 1：

連絡先 2：

見積仕様書

1. 適用

本仕様書は、独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）が施行する「冷暖房設備点検等業務（仮称）」に適用します。

2. 業務内容

1) 独立行政法人水資源機構吉野川下流総合管理所の各施設に設置している冷暖房装置の点検等を行うものです。

2) 点検等を実施する対象施設は、以下のとおりです。（別紙 3 参照）

- ① 吉野川下流総合管理所 徳島県板野郡上板町高瀬字宮ノ本 2 5 0－2 2
- ② 旧吉野川河口堰管理所 徳島県徳島市川内町榎瀬 8 4 1
- ③ 旧吉野川河口堰操作所 徳島県板野郡松茂町中喜来字稲本 3－1
- ④ 吉野寮 徳島県徳島市川内町榎瀬 8 0 9－1

3) 対象施設毎の点検対象の冷暖房装置は別紙 4 のとおりです。

4) 点検対象の冷暖房装置について、室内機フィルターの清掃及び別紙 5 に記載している機能点検を実施するものとします。

5) 点検等の終了後は速やかに下記の成果品を提出するものとします。


- ① 点検清掃一覧表（別紙 5）
- ② 点検等の実施状況写真

6) 点検等は、今年度中に 2 回実施するものとします。

7) 点検等の実施により発見された不具合に伴う部品交換及び機器修理等については、見積に含めないでください。

以 上

対象施設位置図



別紙 4

1. 点検等対象冷暖房装置

一 吉野川下流総合管理所（板野郡上板町高瀬字宮ノ本250-22）

No.	設置箇所		規格	室内機 台数	室外機 台数	室内機		室外機	備考
						点検	清掃	点検	
1	【1階】	執務室	天井埋込型	2	1※	○	○	○※	※No. 1, 4, 6は同一 室外機。なお、当 該室外機は室外機2 台を組み合わせて 1系統としたもの である。
2		所長室	壁掛型	1	1	○	○	○	
3		休憩室	壁掛型	1	1	○	○	○	
4	【2階】	執務室	天井埋込型	2	1※	○	○	○※	※No. 1備考欄に同 じ。
5		ロビー	天井埋込型	2	1	○	○	○	
6		操作室	天井埋込型	1	1※	○	○	○※	※No. 1備考欄に同 じ。
7			壁掛型	1	1	○	○	○	

二 旧吉野川河口堰管理所（徳島市川内町榎瀬841）

No.	設置箇所		規格	室内機 台数	室外機 台数	室内機		室外機	備考
						点検	清掃	点検	
8	【地階】	旧食堂	天井埋込型	1	1	○	○	○	
9		旧厨房	天井吊型	1	1	○	○	○	
10		旧厨房控室	壁掛型	1	1	○	○	○	
11		会議室	天井吊型	2	1	○	○	○	
12		会議控室	壁掛型	1	1	○	○	○	
13		休憩室	壁掛型	1	1	○	○	○	
14	【1階】	会議室（建物東側）	天井埋込型	1	1	○	○	○	
15		OA機器室	壁掛型	1	1	○	○	○	
16	【2階】	執務室	天井埋込型	2	1	○	○	○	
17		仮眠室	壁掛型	1	1	○	○	○	
18	【車庫】	2階控室	壁掛型	1	1	○	○	○	

三 旧吉野川河口堰操作所（板野郡松茂町中喜来字稲本3-1）

No.	設置箇所		規格	室内機 台数	室外機 台数	室内機		室外機	備考
						点検	清掃	点検	
19	執務室		天井埋込型	1	1	○	○	○	

四 吉野寮（徳島市川内町榎瀬809-1）

No.	設置箇所		規格	室内機 台数	室外機 台数	室内機		室外機	備考
						点検	清掃	点検	
20	食堂、食堂控室		天井埋込型	3	2	○	○	○	室内機1台と室外 機1台、室内機2 台と室外機1台の 組み合わせで2系 統となっている。

点検清掃一覽表

請負者名

担当者名

[illegible]

点検清掃一覽表

請負者名

担当者名

[illegible]

点検清掃一覧表

請負者名

担当者名

No.	箇 所		規 格	実施年月日	点検清掃項目												修 理・部品交換が必要と認められる箇所	その他所見	備 考
					室内機							室外機							
					異常音・振動の有無	外観の損傷、さびその他の劣化の有無	油漏れの有無	熱交換器への霜の付着の有無	温度測定	その他の状態動作の異常の有無	フィルター清掃	異常音・振動の有無	外観の損傷、さびその他の劣化の有無	油漏れの有無	その他の状態動作の異常の有無				
					有又は無を記載	有又は無を記載	有又は無を記載	有又は無を記載	吐出口の測定温度を記載	有又は無を記載	埃除去、水洗い等による清掃（実施したものに○）	有又は無を記載	有又は無を記載	有又は無を記載	有又は無を記載	点検の結果、修理又は部品交換が必要と認められる場合は、その内容を具体的に記載			
15	旧吉野川河口堰管理所	2階執務室①	天井埋込型																
		2階執務室②	天井埋込型																
16		仮眠室	壁掛型																
17		車庫2階控室	壁掛型																
18	旧吉野川河口堰操作所	執務室	天井埋込型																
19	吉野寮	食堂①	天井埋込型																
		食堂②	天井埋込型																
20		食堂控室	天井埋込型																

【別紙6】質問様式（例）

令和 年 月 日

独立行政法人水資源機構

吉野川下流総合管理所長 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名

質 問 書

（件 名）冷暖房設備点検等業務（仮称）

番号	質 問 事 項

- 注） 1． 質問事項ごとに番号を付するものとする。
2． 質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。
3． 質問事項が2ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行うものとする。

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は2以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先1 ：

連絡先2 ：